


*Attestation contrôle
installations électriques*

dem  **elec** SPRL

thierry demelenne - électricité générale

Sébastien Plumer

Rue du Vieux Marché , 4

6690 Vielsalm

Restaurant



Organisme de contrôle a.s.b.l.

EAN n° :
N° compteur : 6103047
Index I : 0224203 Index II : 024688,1

DISTRIBUTEUR	PV vu
Nom	
Date	
Signature	

PROCES-VERBAL D'INSPECTION D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE DE CHANTIER - D'UN RACCORDEMENT PROVISOIRE/DEFINITIF RESIDENTIEL

Type d'inspection : examen de conformité avant mise en service / visite de contrôle
suivant : RGIE art. 86 / RGIE art. 87 / RGIE art. 270 / RGIE art. 271 / RGIE art. 276 / RGIE art. 276bis /

Complément au rapport n°

Type d'installation : Nouvelle / Extension / Modification / Provisoire / Existante / Renforcement / Scission du Comptage /
Modification de tension d'alimentation / Vente unité habitation

Type de locaux : RISTORANTE

Lieu d'inspection : RUE DU MARCHE 4 A 6890 VIESSAIN

Propriété de : S. GASTIEN RUMER

Mandant : S.P.A. DE HIEUX

Installateur : S.P.A. DE HIEUX

TVA : 0235445112 carte ID : Délivré à : Date :

Inspecteur : T. M. Date d'inspection : 31/12/15

DESCRIPTION

Tension de service : 1 x 230 V 3 x 230 V 3N-400V TN Protection max : 3x63A Commutateur; position :

Protection principale : Disj. : 2x50A Interrupteur / sectionneur :

Liaison comptage - coffret de répartition : type de câble : VLB nombre de conducteurs : 4 diamètre : 10 mm²

Câble de raccordement au réseau : type de câble : 6x25 nombre de conducteurs : 4 diamètre : 25 mm²

Réseau aérien / Raccordement souterrain au réseau aérien / Réseau souterrain - Fourreau: présent / absent - Plaque d'isolation: présente / absente

Electrode de terre : Type : boucle / barres / piquets / conducteurs horizontaux Section : 16 mm² Résistance de dispersion : 24 Ω

Nombre de tableaux : 1 Nombre de circuits terminaux : 24 Résistance d'isolement général : 20 MΩ

Interrupteur différentiel : Général : 4063A300 mA Supplémentaire : 4060A300 mA

Fonctionnement bouton d'essai: en ordre - pas en ordre Contrôle boucle de défaut: en ordre - pas en ordre

L'interrupteur différentiel général a été plombé par des scellés au sigle d' OCB.

Installation exécutée conformément aux schémas: oui-non Etat du matériel électrique: en ordre - pas en ordre

Protection contre les chocs électriques: contact direct: en ordre - pas en ordre contact indirect: en ordre - pas en ordre

Continuité PE- et liaison équipotentiel: en ordre - pas en ordre Matériel fixe et mobile: en ordre - pas en ordre

Description : voir les schémas en annexe - schéma unifilaire et schéma de position ont été signés pour approbation - appareils

DETERMINATIONS - NOTE (N) - INFRACTION (I) - Les numéros réfèrent aux infractions standard au verso.

N La liaison équipotentielle principale et supplémentaire n'est / ne sont pas encore raccordées.

N La salle de bains - le(s) compteur(s) d'eau, - de gaz, - le chauffage central - n'est / ne sont pas encore placés.

CONCLUSION

L'installation est conforme / n'est pas conforme aux prescriptions du RGIE.

La visite de contrôle - par le même organisme de contrôle - prévue par l'article 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le 31/12/16, ainsi qu'avant la mise en service d'une modification / extension importante réalisée avant cette date.

L'installation peut / ne peut pas être mise en service / ne peut rester en service qu'à condition de remédier sans délais aux infractions constatées et que toutes les mesures nécessaires soient prises pour assurer la sécurité des personnes et des biens.

Pour le directeur, l'inspecteur

NOTE AUX ENTREPREISES : En vertu de l'art. 14 du CODEX, le présent document sera porté à la connaissance du comité. NOTE AUX LOCATAIRES ET PROPRIETAIRES : Conformément au RGIE vous êtes tenu : 1) de conserver ce procès-verbal dans le dossier de modification apportée à l'installation électrique. 2) de noter dans le dossier toute modification apportée à la présence d'électricité, des personnes, à imputer directement ou indirectement à la présence d'électricité. Affaires Economiques; direction « énergie électrique » tout accident survenu à

03/005F/15/01/15D